Dimensionnement des groupes électrogènes

Dimensionnement recommandé des groupes électrogènes pour les pompes de drainage submersibles Flygt.

400 V Triphasé 50 Hz

Modèle de pompe	Consommation de puissance maxi. [kW]	Intensité nominale [A]	Longueur de câble autorisée [m]	Calibre disjoncteur [A]	Groupe électrogène [kVA]
2610	1.6	2.7	270	10	5
2620	2.7	4.7	200	10	8
2630	4.5	7.3	215	16	13
2640	6.7	11	145	25	18
2660	11.7	19	130	32	25*/30
2670	20	32	115	63	40*/50
2125 HT	10.2	16	95	32	25*/30
2201	41	65	100	100	85*/105
2250	62	104	100	190	125*/155
2400	95	148	35	230	225*/270
2720	2.7	4.4	200	10	8
2730	4.1	8.8	190	16	10
2740	7.3	12	130	25	20
2750	9.4	15	165	32	25

*Démarrage Étoile/Triangle

230 V Monophasé 50 Hz

Modèle de pompe	Consommation de puissance maxi. [kW]	Intensité nominale [A]	Longueur de câble autorisée [m]	Calibre disjoncteur [A]	Groupe électrogène [kVA]
Ready 4	0.59	2.7	60	10	3
Ready 4L	0.59	2.7	60	10	3
Ready 8	0.97	4.2	60	10	3
Ready 8S	1.2	5.2	50	16	3
2610	1.2	5.1	70	10	4
2610	1.7	7.2	50	16	5
2620	1.9	8.5	50	16	5

www.sepi-location.com